

RECOMMENDED
OK
3 Bar - 45 psi

MIN. 1 Bar 14.5 psi MAX. 5 Bar 75 psi

°C °F

MAX 80°C - 175°F
OK 65°C-150°F
MIN 15°C-60°F

Eseguire il lavaggio della tubazione come suggerisce la normativa EN 806-4.
Um die Installation abzuschließen, spülen Sie sowohl die heiße und die kalte Wasserversorgung aus.
To complete the installation flush out both hot and cold water supply.
Rincer l'installation complète conformément à la réglementation et aux normes.

MAX. 3Nm

PULIZIA
REINIGUNG
CLEANING
NETTOYAGE


SAPONE
SEIFE
SOAP
SAVON

Sciagquare ogni residuo di sapone.
Seifenreste gründlich ausspülen
Rinse thoroughly any soap residue.
Rincer tout résidu de savon.


MICROFIBRA
MIKROFASER
MICROFIBER
MICROFIBRE

SPUGNA ABRASIVA
SCHLEIFSCHWAMM
STEEL WOOL
EPONGE ABRASIVE

DETERGENTI
WASCHMITTEL
DETERGENT
DETERGENTS



Scatola Incasso | Unterputz box Built-in Box | Boite à encastrer



2 uscite
2 Verbraucher
2 outlets
2 sorties










3 uscite
3 Verbraucher
3 outlets
3 sorties












Conservare il manuale
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato in osservanza alle normative vigenti.

Bewahren Sie das Handbuch auf
Die Installation muss von qualifiziertem Personal unter Beachtung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden.




Keep the manual
Installation must be carried out by qualified personnel in compliance with current regulations.

Conserver le manuel
L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié conformément à la réglementation en vigueur.





Sostituzione Cartuccia Termostatica | Austausch der Thermostatkartusche | Thermostatic cartridge replacement | Remplacement cartouche thermostatique



Sostituzione Deviatore | Austausch der Umsteller | Diverter replacement | Remplacement inverseur

